

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код:

Дата	Учетный номер	QR-код
08.11.2021	18210061000201318419	



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Удмуртской Республике,
426008, УР, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325, тел. 60-66-03, факс 72-72-08 (код-3412),
E-mail: gu-mchsur@18.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы,
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска,
426008, УР, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325, тел. 60-66-57, факс 60-66-57 (код-3412),
E-mail: oktgpn@18.mchs.gov.ru

**Предписание об устранении нарушений
обязательных требований пожарной безопасности № 02/87/1-5**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: муниципальному бюджетному дошкольному образовательному
учреждению «Детский сад № «141»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения заместителя начальника отдела надзорной деятель-
ности и профилактической работы г. Ижевска управления надзорной деятель-
ности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Уд-
муртской Республике – заместителя главного государственного инспектора г.
Ижевска по пожарному надзору Савенкова Юрия Валерьевича № 02/87 от «08»
ноября 2021 года

в период с «12» ноября 2021 г. по «23» ноября 2021 г.

старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической
работы г. Ижевска управления надзорной деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике –
государственным инспектором г. Ижевска по пожарному надзору

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

капитаном внутренней службы Тихомировой Гульнаррой Сагитовной

органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица -
заведующий МБДОУ «Детский сад № 141» Фиросова Татьяна Святославовна.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надворном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	На объекте защиты не обеспечена работа эвакуационного освещения в круглосуточном режиме, либо его автоматическое включение при прекращении электропитания рабочего освещения.	п.37 Правил противопожарного режима в РФ	01.11.2022	
2.	На объекте защиты отключение вентиляции в помещениях пищеблока при срабатывании системы автоматической пожарной сигнализации не предусмотрено.	ч. 1 ст. 85 ФЗ « 123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст. 6 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 п. 6.24 СП 7.13130.2013 г., п. 12.4 СНиП 41-01-2003 г.	01.11.2022	
3.	Уровень звука сигналов СОУЭ в помещениях детского сада требуемый уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума не обеспечивают. (фактически уровень звука: 1. Изолятор - 45 дБ; 2. Спальня группы № 1 - 44 дБ; 3. Спальня группы № 3 - 43 дБ; 4. Спальня группы № 4 - 45 дБ; 5. Спальня группы № 5 - 48 дБ; 6. Спальня группы № 6 - 43 дБ; 7. Спальня группы № 7- 42 дБ; 8. Спальня группы № 8- 42 дБ; 9. Спальня группы № 10 - 47 дБ; 10. Спальня группа № 11 - 45 дБ; 11. Спальня группы № 12- 44 дБ; 12. Театральный кабинет — 45 дБ, (акт измерения уровня звукового давления СОУЭ ООО «Безопасность+»)	п. 54 Правил противопожарного режима в РФ ст. 6 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 п. 4.2 СП 3.13130.2009 г. п. 3.15 НПБ 104-03 г.	01.11.2022	

4.	Допускается эксплуатация технических средств системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и системы пожарной сигнализации с истекшим сроком службы (линии связи, извещатели, оповещатели приборы), ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности не обеспечено.	п.54 Правил противопожарного режима в РФ ст. 6 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 п. 6.7.1, п. 6.7.4 ГОСТ Р 59639-2021 п. 6.6.1, п. 6.6.4 ГОСТ Р 59638-2021	01.11.2022	
5.	Приборы контрольно-приемные и приборы управления систем противопожарной защиты установлены в помещениях без круглосуточного пребывания дежурного персонала.	ст. 6 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 п. 5.12 СП 484.1311500.2020, п. 12.48 НПБ 88-2001	01.11.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующий МБДОУ № 141 Фиросова Т.С.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))


(подпись)

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике – государственный инспектор г. Ижевска по пожарному надзору Тихомирова Г.С.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)


