



426033, г. Ижевск, ул. 50 лет Пионерии, 33 тел. (факс): 43-17-67 эл.почта: ds141@mail.ru
ОКПО 14731405 ОГРН 1031800563288 ИНН / КПП 1831090446 / 183101001

**Отчёт
по выполнению предписаний № 02/87/1-5 от 08.11.2021г.
об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности**

№ п/ п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявления нарушения	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении
1	2	3	4
1	На объекте защиты не обеспечена работа эвакуационного освещения в круглосуточном режиме, либо его автоматическое отключение при прекращении электропитания рабочего освещения	01.11.2022	Направлен запрос начальнику Управления образования Администрации города Ижевска о выделении средств в 2022 году
2	На объекте защиты отключения вентиляции в помещениях пищеблока при срабатывании системы автоматической пожарной сигнализации не предусмотрено	01.11.2022	Заключен договор поставки № ЭлГ-81 от 15.12.2021г. на приобретение светодиодных аварийных светильников
3	Уровень звука сигнала СОУЭ в помещениях детского сада требуемый уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума не обеспечивают. (фактически уровень звука: 1. Изолятор- 45дБ; 2. Спальная группы № 1- 44дБ; 3. Спальная группы № 3- 43дБ; 4. Спальная группы № 4- 45дБ; 5. Спальная группы № 5- 48 дБ; 6. Спальная группы № 6- 43 дБ; 7. Спальная группы № 7- 42дБ; 8. Спальная группы № 8- 42дБ; 9. Спальная группы № 10- 47дБ; 10. Спальная группа № 11-45дБ; 11. Спальная группы № 12- 44дБ;	01.11.2022	Направлен запрос начальнику Управления образования Администрации города Ижевска о выделении средств в 2022 году

	12. Театральный кабинет -45 дБ,(акт измерения уровня звукового давления СОУЭ ООО «Безопасность +»)		
4	Допускается эксплуатация технических средств системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и системы пожарной сигнализации с истекшим сроком службы (линии связи, извещатели, оповещатели приборы), ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности не обеспечено	01.11.2022	Направлен запрос начальнику Управления образования Администрации города Ижевска о выделении средств в 2022 году
5	Приборы контрольно-приемные и приборы управления систем противопожарной защиты установлены в помещениях без круглосуточного пребывания дежурного персонала	01.11.2022	Направлен запрос начальнику Управления образования Администрации города Ижевска о выделении средств в 2022 году

Заведующий МБДОУ №141



Handwritten signature

Фирсова Т.С.